



Пославено на 03.07.2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

изх. № ПВ5-00040

Гр. Плевен 18.06.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т3, б. „б” и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район /БДУВДР/ с център Плевен Заявление за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, 2 и 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Дунавски Добруджански реки
Воден обект	Дере – местен водослив, поречие Дунавски Добруджански реки.
Водно тяло	BG1DJ100R005
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, <i>формирани от дейността на разположеното в с. Брестовене, Млекопреработвателно предприятие собственост на " МАКЛЕР - КОМЕРС" ЕООД.</i>
Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	<ul style="list-style-type: none">• <u>промишлените отпадъчни води</u> след мазнинозадържател, в <u>общ поток с битово-фекалните</u> се подават на ПСОВ оборудвана с:<ul style="list-style-type: none">- механично стъпало с усреднител и флотатор;- аеробен селектор, биобасейн и вторичен утаител I степен;- аеробен селектор, биобасейн и вторичен утаител II степен,след което чрез колектор на Ø200 се отвеждат до точката на заустване.
Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:	Дере, в землището на с. Брестовене, местност "Текнедже", общ. Завет, обл. Разград, ЕКАТТЕ 06481
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване № 1. Поток № 1 – промишлени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води, зауствени в място/точка с географски координати: /WGS-84/: СШ 43°45'4.59" и ИД 26°35'26.16", К.з-не 221,80м Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{\text{год. до 46 000 m}^3/\text{год.}}$
Място / места за собствен мониторинг	Пункт № 1 – <u>изход ПСОВ</u> в точка за пробовземане с географски координати: СШ 43°45'06.15" и ИД 26°35'35.35", Пункт № 2 - <u>вход ПСОВ</u> , в точка за пробовземане с географски



координати: <i>СИ 43°45'06.15" и ИД 26°35'35.35"</i>

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ			
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	
Заустване № 1	Q средно ден. (M ³ /ден)	110	
	Q макс.час (M ³ /час)	12,6	
	Q год. (M ³ /год)	40 000	
Поток № 1 промишлени и битово - фекални отпадъчни води	Активна реакция рН	6,0 – 9,0	
		<i>мг/дм³</i>	<i>кг/ден</i>
	Неразтворени вещества	50	
	БПК ₅	50	
	ХПК (бихроматна)	250	
	Мазнини	10	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	<i>от датата на влизане в сила на разрешителното.</i>		

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на БДУВДР с център Плевен регламентират дейността в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект *дере, местност "Текнедже"* :

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	За аварийни ситуации по вътрешната канализационна мрежа да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от ЗВ и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа и ЛПСОВ. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.
Изисквания към пречиствателната станция/пречиствателните съоръжения	1. Всички аварийни и байпасни връзки на ПСОВ да се пломбират в затворено положение. Разпломбирането да става само след уведомяване и съгласие на РИОСВ – Русе и при условията на чл.126, ал.1 и ал. 2 от ЗВ. 2. При аварийни ситуации в ПСОВ да се предприемат действия в съответствие с изискванията на чл.131 от ЗВ и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа и ПСОВ. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.
Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни	Обеззаразяване с хлор на пречистените отпадъчните води, да се извършва само при епидемична обстановка и по изискване от органите на Министерството на



води	<p>здравеопазването.</p> <p>Количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води да се контролира непрекъснато. <i>(само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).</i></p>
<p>Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води, чрез отговарящо на нормативните изисквания устройство. 2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури постоянен достъп на контролните органи до него. 3. Да се провежда собствен мониторинг на смесения поток отпадъчни води, като пробовземането и анализите на пробите се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на ЗВ. 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в РИОСВ – Русе, във връзка с прилагане на чл.175, ал.1 от ЗВ. 5. Информацията от собствения мониторинг /направените изследвания и измерванията на количеството отпадъчни води/ да се съхранява за период 6 (шест) години. 6. Ежегодно до 31 март да се представя в БДУВДР с център Плевен и РИОСВ - Русе, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително, вкл. резултатите от изпълнения през предходната година собствен мониторинг.
<p>Изисквания към начина на третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на отделените отпадъци и утайки от ПСОВ да се организира в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2. При използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 112/2004 г.).
<p>Изисквания за предвиждане на охранителни мерки, в т. ч. проектиране на съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците</p>	<p>Около складовете за химикали и горива, местата за временно съхранение на утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят/проектират необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.</p>
<p>Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води</p>	<p>Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.</p>



Изисквания към начина на заустване във водния обект	Заустващите съоръжение: <ul style="list-style-type: none"> • да се поддържат в съответствие с изискванията на чл.137, т.3 от ЗВ; • да се предпазят от подприщване;
---	--


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пош. кутия 1237.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и 3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен



Съобщението е пощавено на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Завей на 03.07.2013г.

арх. Д. Татар - Н-к оидел.. УТООССМ

